



KTS s.r.l.

Via Madonna delle Grazie, 53
80018 Mugnano di Napoli (Napoli)
Tel: +39 081 5713050
e-mail: info@ktsables.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

FAMIGLIA PRODOTTI:

CAVO ALLARME SCHERMATO FROHRC4

<i>COD:</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>COD:</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>COD:</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
FROHRC42S	2x0.22	FROHRC42B2	2x0.50+2x0.22	FROHRC42K2	2x0.75+2x0.22
FROHRC44S	4x0.22	FROHRC42B4	2x0.50+4x0.22	FROHRC42K4	2x0.75+4x0.22
FROHRC46S	6x0.22	FROHRC42B6	2x0.50+6x0.22	FROHRC42K6	2x0.75+6x0.22
FROHRC48S	8x0.22	FROHRC42B8	2x0.50+8x0.22	FROHRC42K8	2x0.75+8x0.22
FROHRC410S	10x0.22	FROHRC42B10	2x0.50+10x0.22	FROHRC42K10	2x0.75+10x0.22
FROHRC412S	12x0.22	FROHRC42B12	2x0.50+12x0.22	FROHRC42K12	2x0.75+12x0.22
FROHRC414S	14x0.22				
FROHRC420S	20x0.22				

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

Il prodotto indicato è conforme alle seguenti norme :

Direttiva RoHS
Posa con cavi Energia C-4
Non propagante la fiamma
Isolanti e guaine
Classe di reazione al fuoco
CPR UE 305/11, EN 50575:2014

2011/65/CE
CEI UNEL 36763 C4 U/o 400 V
CEI EN 60332-1-2
CEI EN 50363

Eca



Mugnano di Napoli
02/09/2020

KTS.SRL